

**Wykonawcy zainteresowani  
złożeniem oferty**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ - Nr 2**

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki ”** o następującej treści:

**Pytanie z dnia 13.05.2019r.**

W SST D-05.03.19 Cienkie warstwy na zimno Tablicy nr 3 nie dopuszcza żadnych odchyłeń składu badanej mieszanki (zawartość ziarn) w stosunku do zaprojektowanej krzywej. Prosimy o dostosowanie dopuszczalnych odchyłek w składzie mieszanki w porównaniu do składu zaprojektowanego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami: zawartość ziaren mniejszych od 0,063 mm  $\pm$  3,0%, zawartość ziaren od 0,063 do 2,0 mm  $\pm$  5,0%, zawartość ziaren większych od 2,0 mm  $\pm$  7,0%.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Tablicy nr 3 w SST D-05.03.19 Cienkie warstwy na zimno (zał. nr 7 do SIWZ), zmienił dopuszczalne odchyłki w składzie mieszanki w porównaniu do składu zaprojektowanego na zgodne z obowiązującymi wymaganiami: zawartość ziaren mniejszych od 0,063 mm  $\pm$  3,0%, zawartość ziaren od 0,063 do 2,0 mm  $\pm$  5,0%, zawartość ziaren większych od 2,0 mm  $\pm$  7,0%.

**Modyfikacja SIWZ**

W związku z dokonanymi zmianami Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie SST-zał. nr 7.

Odpowiedź na powyższe pytanie zamieścił na [bip.powiat.elk.pl](http://bip.powiat.elk.pl).

Pozostałe warunki określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ pozostają bez zmian wraz z terminem składania i otwarcia ofert.

1. Termin składania i otwarcia ofert określony w SIWZ:

- a) Oferty powinny być złożone w Siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolonia 1, w pokoju nr 2 – SEKRETARIAT. Termin składania ofert upływa dnia **20 maja 2019r. o godz. 09<sup>00</sup>**.
- b) Otwarcie ofert nastąpi w Siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolonia 1 w pokoju nr 3, w dniu **20 maja 2019r. o godz. 09<sup>10</sup>**.

**D Y R E K T O R**  
Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku

*mgr Jan Wielgat*

Sporządziła:

Jadwiga Sankiewicz - Specjalista w Dziale Technicznym

tel. 87-621 08 30, e-mail: [j.sankiewicz@pzd.elk.pl](mailto:j.sankiewicz@pzd.elk.pl)